

Pratica SAC Valsat n. 37518/2022

Pratica SAC Aut. LR 10/1993 n. 24398/2021

Provincia di Reggio Emilia

Servizio Pianificazione Territoriale

Piazza Gioberti n. 4

42121 Reggio Emilia

PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

OGGETTO: Valsat della variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagnolo in Piano per l'inserimento negli elaborati grafici del tracciato dell'elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato MT "ROTTE" per allacciamento cabine di consegna MT n° 708349 – "REAL UNO", n° 708350 – "RCF BAGNOLO", n° 708351 – "REAL DUE" per urbanizzazione area ex Spallanzani, nell'ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993 – rapporto istruttorio

Viste le disposizioni normative in tema di valutazione ambientale di piani e programmi:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, in tema di valutazione ambientale di piani e programmi;
- Legge Regionale n. 20/2000 e Legge Regionale n. 24/2017 in tema di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani urbanistici comunali.

Visto l'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 13/2015, si trasmette il seguente Rapporto istruttorio.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- e-distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti in data 10/08/2021 ha presentato ad ARPAE SAC Reggio Emilia la domanda di autorizzazione per l'installazione ed esercizio del progetto: elettrodotto in cavo interrato a 15 kV denominato MT "ROTTE" per allacciamento cabine di consegna MT n° 708349 – "REAL UNO", n° 708350 – "RCF BAGNOLO", n° 708351 – "REAL DUE" per urbanizzazione area ex Spallanzani nel Comune di Bagnolo in Piano (RE), acquisita agli atti da ARPAE SAC Reggio Emilia al prot. n. PG/2021/125818 dell'11/08/2021;
- l'installazione e l'esercizio di tale opera saranno autorizzati nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993, che, ai sensi della LR n. 13/2015, è di competenza dell'Agenzia

Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia;

- nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 ARPAE SAC ha convocato la Conferenza di servizi al fine di acquisire ogni autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato necessario per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio della linea elettrica;
- l'autorizzazione ai sensi della LR n. 10/1993 costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagnolo in Piano ai fini della localizzazione dell'opera e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri dei terreni, nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto;
- gli elaborati di progetto sono stati pubblicati sul BURERT con avviso n. 276 del 15/09/2021;
- il Comune di Bagnolo in Piano, interessato dal tracciato dell'opera in oggetto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 14/11/2022 ha espresso il proprio atto di assenso agli effetti di variante urbanistica dell'autorizzazione che verrà rilasciata ai sensi della LR n. 10/1993.

Considerato inoltre che dagli elaborati emerge che:

- la realizzazione dell'elettrodotto in progetto si rende necessaria per il collegamento della nuova lottizzazione "ALFA REAL ESTATE srl", posta nell'area "ex Spallanzani" in Comune di Bagnolo in Piano nell'ambito a destinazione produttiva individuato nel PSC e nel RUE come "ZIPT 2 Scheda 1", alle nuove cabine di consegna MT n° 708349 denominata "REAL UNO" in via Europa, n° 708350 denominata "RCF BAGNOLO" in via Gibertoni e n° 708351 denominata "REAL DUE" in via Gibertoni;
- il tracciato dell'elettrodotto in oggetto si svilupperà in cavo elicordato sotterraneo per una lunghezza pari a circa 827 metri; l'esecuzione dell'intervento non comporterà, a lavori ultimati, alterazione morfologica del terreno né modifiche dello stato dei luoghi;
- l'autorizzazione ai sensi della LR n. 10/1993 comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Bagnolo in Piano per la localizzazione dell'opera, l'apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;
- l'impiego del cavo elicordato consente di non avere effetti significativi in termini di inquinamento elettromagnetico nelle aree interessate dall'intervento; i livelli si manterranno al di sotto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla lungo tutto il tracciato; inoltre l'impiego del

cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto Ministeriale 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto di ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione.

Visti i pareri e atti di assenso, allegati al presente rapporto istruttorio, rilasciati nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 da parte di:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Sistemi Ambientali Ovest, Sede di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/168945 del 14/10/2022, nel quale si ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2021U002419 del 06/12/2021, autorizzazione alla realizzazione dell'attraversamento del condotto S.Girolamo e del Canale Reggio III con linea elettrica interrata nell'ambito degli interventi previsti dal progetto in esame;
- IRETI, prot. n. RT019185-P-2021 del 28/09/2021, parere favorevole di fattibilità;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 17708 del 08/07/2022; in riferimento agli aspetti di tutela archeologica, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" prot. n. 11837 del 25/08/2021; nulla osta n. 318-2021 alla realizzazione dell'opera senza l'imposizione di particolari vincoli;
- Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea, prot. n. 21340 del 14/10/2021; nulla osta all'esecuzione dell'intervento relativamente agli aspetti demaniali di interesse.

Valutato che:

- durante il periodo di pubblicazione e deposito a seguito di avviso sul BURERT n. 276 del 15/09/2021, ARPAE SAC non ha ricevuto osservazioni relativamente al procedimento in oggetto.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ai fini della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale della variante urbanistica in esame non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993, che dovranno essere recepiti nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi della medesima Legge Regionale.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005