

**DICHIARAZIONE ASSENZA / PRESENZA RISCHI SPECIFICI**

## SCHEDA INFORMATIVA

**Informazioni sui 'RISCHI SPECIFICI', ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.**

Il sottoscritto:

<b>Committente/ Persona Giuridica</b>			
Denominazione (Ragione Sociale) <b>Provincia di Reggio Emilia</b>		C.F. <b>00209290352</b>	
Indirizzo Sede legale <b>Corso Garibaldi, 59</b>			
Città <b>Reggio Emilia</b>		C.A.P. <b>42021</b>	
<b>Dati del Rappresentante Legale del Committente Persona Giuridica</b>			
Cognome <b>Tagliavini</b>	Nome <b>Stefano</b>	Indirizzo E-Mail <b>stefano.tagliavini@provincia.re.it</b>	
Luogo di nascita Reggio Emilia	Data 04/06/1963	Cittadinanza Ilenia	
Residente in Reggio Emilia	Prov. RE	C.A.P. 42020	

con riferimento all'intervento di sostituzione delle batterie dei gruppi di continuità affidati alla ditta Energy System, con sede a Reggio Emilia, in via Garonna 9/A, P.IVA 01897420350

### DICHIARA CHE

1) negli ambienti destinati all'intervento da parte della ditta Energy System, con sede a Reggio Emilia, in via Garonna 9/A, P.IVA 01897420350, SONO PRESENTI I SEGUENTI **RISCHI SPECIFICI**:

A) Elettrocuzione

B) Possibilità d'interferenza in situazioni di emergenza ed incendio

2) vengono, pertanto, adottate le seguenti **MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA**:

A) l'Ente si occupa della manutenzione dell'impianto elettrico; mantenimento dei quadri elettrici chiusi e segnalati; in caso di necessità di interruzione della corrente elettrica o di disattivare gli impianti la ditta dovrà essere autorizzata dal personale dell'U.O. Sistemi Informativi;

B) il personale della ditta incaricata deve prendere visione dei presidi antincendio presenti nei locali in cui opererà; evitare ingombri in prossimità dei percorsi di fuga; attenersi alle indicazioni dell'Ente e alle disposizioni sulla prevenzione incendi nei casi di emergenza; divieto di fumo in tutte le aree

dell'Ente; segnalare eventuali anomalie. In particolare operare all'interno dei locali della sala macchine, mantenendo aperta la porta principale, così da disinnescare il sensore del sistema antincendio a polvere.

3) viene designato come **Referente** del sito operativo di Corso Garibaldi, 59

Nome **Ilenia** Cognome **Incerti**

Telefono **366 6680530** [E@mail i.incerti@provincia.re.it](mailto:i.incerti@provincia.re.it)

Reggio Emilia lì, 20/07/2023