

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 40 DEL 16/04/2025**

OGGETTO

ESAME VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI DI ALBINEA E SCANDIANO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INTERRAMENTO LINEA AEREA A 15 KV "MT NOCE" CON CAVO SOTTERRANEO ISOLATO A 15 KV IN VIA ALMANSI, VIA DEL ROSARIO, VIA AGRICOLA, VIA CA' DE MIANI, VIA BOSCO DEL FRACASSO, VIA ROMANA, NEI COMUNI DI SCANDIANO E ALBINEA

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare in data 05/09/2023 ns. prot 30540, l'avvio del procedimento di autorizzazione del progetto di interrimento linea aerea a 15 KV denominata "MT Noce" con cavo sotterraneo isolato a 15 KV verso CP 38339 "Ca' De Caroli", cab. 43263 "V. Almansi M.", cab. 43341 "Garibaldi", cab. 43326 "Coopcolli" e verso cab. 10115 "Sims. Arpa TC" ai sensi della L.R. 10/1993, L.R. 37/2002 e D.M. 29/05/2008, comprendente gli elaborati di variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Albinea e Scandiano;

nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto è stato pubblicato in data 27/09/2023 l'avviso di deposito del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera unitamente agli elaborati di variante agli strumenti urbanistici, e durante il deposito non sono pervenute osservazioni;

in data 30/11/2023 è stata formulata richiesta di integrazioni unitaria al progetto da parte della Conferenza di Servizi, agli atti con prot. 40079 del 30/11/2023;

con nota acquisita al prot. 4312 del 15/02/2024 ARPAE ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta dal proponente unitamente ai pareri già pervenuti da parte di alcuni Enti;

con nota acquisita al prot 12163 del 29/04/2024 ArpaE ha comunicato che, a seguito del parere espresso da Snam Rete Gas, si è resa necessaria una modifica del tracciato;

con nota acquisita al prot 30300 del 11/10/2024 ArpaE ha trasmesso nuovamente tutti gli elaborati di progetto nella versione definitiva, a seguito delle modifiche al tracciato apportate dal proponente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Maria Giuseppina Vetrone che ha predisposto l'istruttoria dello strumento urbanistico in esame;

CONSTATATO CHE:

- La costruzione del nuovo elettrodotto, consentirà di collegare diverse parti della rete elettrica così da rendere la stessa controalimentabile da una parte o dall'altra in caso di disservizi e, di conseguenza, assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica.
- Il progetto in esame prevede l'interrimento della linea aerea in conduttori nudi a 15 kV MT NOCE con linee elettriche a 15KV in uscita dalla cabina primaria denominata "CA' DE CAROLI" verso "SMIS.ARPA TC" n° 10115, realizzata in cavo interrato e con una campata il linea aerea nuda. La nuova dorsale collegherà, tramite due linee in cavo elicordato sotterraneo e una linea nuda, le cab. "V. ALMANSI M " n°43263, cab. "GARIBALDI" n° 43341, cab. "COOPCOLLI" n° 43326 site nei Comuni di Scandiano e Albinea;
- L'impianto avrà uno sviluppo totale di circa km 5.230 di linee MT in cavo sotterraneo e di circa km 0.185 di linea aerea nuda MT;
- nel punto in cui la linea da aerea nuda passerà a cavo isolato sotterraneo sarà posato un sostegno poligonale in acciaio infisso nel terreno e con altezza fuori terra inferiore a 15 metri;
- Il tracciato della nuova linea interesserà maggiormente la viabilità esistente ed in parte porzioni di proprietà private;

- negli elaborati si evidenzia che sono presenti interferenze in corrispondenza dell'attraversamento della linea elettrica in AT "S.Polo d'Enza-Ca de Caroli", del torrente Tresinaro e di altri rii minori del reticolo idraulico di competenza della Regione Emilia-Romagna, di canali in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in corrispondenza del tratto che interessa la SP7 "Pratissolo-Felina" ed in corrispondenza dell'attraversamento del metanodotto Snam; i lavori di sottopasso per gli attraversamenti verranno eseguiti con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC);
- Il tracciato in progetto interessa per un minimo tratto un ambito soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142;
- per i comuni di Albinea e Scandiano l'autorizzazione ai sensi della LR n. 10/1993 comporta variante agli strumenti urbanistici per la localizzazione dell'opera, l'apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;
- negli elaborati di variante ai piani urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei comuni di Albinea e Scandiano viene riportato il tracciato dell'elettrodotto in progetto;
- ai sensi dell'art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" si applicano le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, > 8 m per il tratto di linea aerea a conduttori nudi e > 7 m per i sostegni di capolinea mentre il tratto in cavo elicordato interrato è esente dal calcolo della DPA;
- per le aree private la fascia di asservimento è pari a 2 metri per lato (4 metri complessivi) per il tratto in cavo interrato ed è pari a 6,5 metri per lato (13,00 m complessivi) per la linea in conduttore nudo aerea, misurati dall'asse dell'elettrodotto; nella fascia asservita non potranno essere eseguite opere che ostacolino e/o diminuiscano il regolare esercizio in sicurezza dell'elettrodotto;

i Comuni di Albinea e Scandiano, interessati dalle opere in progetto, hanno espresso il proprio atto di assenso agli effetti di variante urbanistica dell'autorizzazione che verrà rilasciata ai sensi della LR n. 10/1993, con le rispettive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2024 per Albinea e n. 100 del 27/11/2024 per Scandiano;

Atteso che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data

02/10/2023 nel quale si evidenzia, in relazione all'oggetto della variante, la non necessità dell'espressione del parere di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008), fatte salve le verifiche geologiche e sismiche eventualmente previste, in fase progettuale, dalla normativa tecnica vigente, il Responsabile del Procedimento non ritiene di esprimere alcuna riserva od osservazione;

Per quanto attiene alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), visti i pareri rilasciati nell'ambito del procedimento di cui alla LR n. 10/1993 da parte di:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Sistemi Ambientali Ovest, Sede di Reggio Emilia, prot. n. PG/2025/19027 del 31/01/2025, nel quale si ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti e si formulano raccomandazioni sul rispetto della DPA, in fase di esecuzione dei lavori, in corrispondenza dei recettori più prossimi al percorso dei cavi;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2025U0002629 del 04/03/2025; parere favorevole all'intervento di posa dell'elettrodotto lungo la s.P 37 via delle Scuole nel tratto G-J ai cui lati, alternativamente ad Ovest e a Est, scorre il canale di Pratissolo, con prescrizioni tecniche di cui si dovrà tenere conto per la fase esecutiva. Dovranno inoltre essere garantite le distanze di rispetto dai cavi e canali gestiti dal Consorzio nonché l'accessibilità per le operazioni di sorveglianza e manutenzione;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 35109 del 29/10/2024; con riferimento agli aspetti di tutela archeologica parere favorevole all'esecuzione dell'opera con prescrizione che i lavori di scavo per la posa della nuova rete sia i lavori di demolizione dei sostegni della rete già esistente siano condotti con controllo archeologico in corso d'opera secondo specifiche modalità;
- Snam Rete Gas Spa, Distretto Centro orientale, prot. n. 372 del 14/10/2024; nulla osta con prescrizioni tecniche e procedurali di cui si dovrà tenere conto in fase di esecuzione dei lavori interferenti con i tre metanodotti in esercizio;
- Terna Rete Italia, Dipartimento di trasmissione Centro-Nord, Unità impianti PR, prot. n. 21724 del 27/02/2024; comunicazione di compatibilità dell'intervento con le distanze minime dagli elettrodotti previste dal D.M. 21/03/1988 n. 449 e indicazione delle norme e delle prescrizioni da osservare;
- Regione Emilia-Romagna, Settore Sicurezza territoriale e Protezione Civile Emilia Area UT Sicurezza territoriale e Protezione civile – Reggio Emilia, prot. n. 77243.U del 13/11/2023; nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 con prescrizioni tecniche per i lavori di realizzazione dell'attraversamento superiore del Torrente Tresinaro e di attraversamento inferiore dei rii minori Ca dei Miani, Fosso del Tesoro, fosso Comune e rio Minore;
- Provincia di Reggio Emilia, Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, prot. 28914 del 14/08/2023; nullaosta ai lavori sulla SP n. 07 Pratissolo-Felina, dentro il centro abitato di Pratissolo con prescrizioni tecniche di cui si dovrà tenere conto in fase di esecuzione;
- Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea prot. n. 20405 del 15/09/2023; nota in cui si comunica che il tracciato dell'elettrodotto in progetto non interferisce né con sedimi di infrastrutture di proprietà né con servitù prediali o miliatri a loro servizio e si esprime nullaosta per gli aspetti demaniali;

- Comando Militare Esercito Emilia Romagna, SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, prot. 12204 del 22/05/2024; dichiarazione di insussistenza di impedimenti o contrasti alla realizzazione dell'impianto;
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Ufficio Operativo Territoriale del Nord Est – sede di Venezia – sezione di Bologna, prot. n. 37177 del 26/02/2024; nota in cui si segnala che le opere in progetto non determineranno interferenze con impianti fissi;

Vista inoltre l'Autorizzazione paesaggistica n. 5/2023 rilasciata dal Comune di Scandiano in data 22/07/2024 per la realizzazione della linea elettrica MT 15 kV;

Valutato che:

- non siano attesi effetti ambientali negativi significativi alle condizioni di seguito espresse il Responsabile del Procedimento propone di esprimere Parere Motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla VALSAT del procedimento in oggetto a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei sopra richiamati pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993, che dovranno essere recepiti nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi della medesima Legge Regionale;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Ritenuto pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

CONSIDERATO infine che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione dei "Protocolli di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritti in data 22 giugno 2016 e in data 19 novembre 2015 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrati da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di non formulare riserve né osservazioni alla variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Albinea e Scandiano in esame;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006 Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (VALSAT) della suddetta variante a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei sopra richiamati pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento di cui alla LR 10/1993, che si allegano al presente Decreto e che dovranno essere recepiti nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi della medesima Legge Regionale;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione dei "Protocolli di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritti in data 22 giugno 2016 e in data 19 novembre 2015 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrati da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi;

di dare altresì atto che:

- copia integrale dei piani approvati da parte del Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia e alla Regione;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

Allegati:

- Parere di regolarità tecnica
- Pareri degli Enti

Reggio Emilia, lì 16/04/2025

IL PRESIDENTE
F.to BEDOGNI FRANCESCA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma